

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» февраля 2024 г., 43240061000209387069

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2024 г., № 2402/015-43/14/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Гагарина, Дом 40, 88334321023, e-mail: ond14@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » февраля 2024 г., учетный номер 43240061000209387069.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Чушков Антон Александрович, e-mail: chushkovaa@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Куменский, пгт Кумены, ул Гагарина, Дом 33

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК" ПГТ КУМЕНЫ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 613400, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КУМЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУМЕНЫ, ГАГАРИНА УЛИЦА, 33

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:


1. Эвакуационный путь в музыкальном заде здания загорожен скамейками
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.
Срок устранения нарушения:
23.08.2024
2. В помещении туалета здания на первом этаже осветительный прибор без колпака (рассеивателя)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
23.08.2024

3. Отсутствует обучение по программе противопожарного инструктажа работника Боровикова
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
23.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Чушков Антон Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Куменского района по пожарному надзору) Чушков Антон Александрович, e-mail: chushkovaa@43.mchs.gov.ru, телефон: +78334321023

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

