

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Куменского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Куменский район, п. Кумены, ул. Гагарина, 40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 7/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад общеразвивающего вида "Колокольчик" пгт. Кумены  
Куменского района Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Заведующему Костылевой Надежде Вениаминовне

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Куменского района по  
пожарному надзору (начальника ОНДПР Куменского района)

(наименование органа ГПН)

Симонова Дениса Алексеевича № 7 от «29» марта 2021 года, ст. ст. 6, 6.1 Федерального

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «05» апреля 2021 г.

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

по «30» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка главным государственным

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

инспектором Куменского района по пожарному надзору Симоновым Денисом Алексеевичем,  
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
общеразвивающего вида "Колокольчик" пгт. Кумены Куменского района Кировской области,  
расположенного по адресу: 613400. Кировская область, Куменский район пгт. Кумены, ул.  
Гагарина, 33, совместно с заведующим МКДОУ детский сад «Колокольчик» Костылевой Надеждой  
Вениаминовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Здание МКДОУ детский сад «Колокольчик», по адресу: Куменский район, пгт. Кумены, ул. Гагарина, 33</b>				
1.	В здании детского сада ступени лестниц 3-го типа со второго этажа здания, выполнены из горючих материалов (деревянные проступи)	СП 1.13130 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы Свод правил п.4.4.7	до 01.03.2022	
2.	В здании детского сада на путях эвакуации размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены и препятствующие безопасной эвакуации	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	до 01.03.2022	

		Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ) п.16 п.п.Ж, п.27 п.п.Б		
3.	В здании детского сада при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается освещенность путей эвакуации	ППР в РФ п.23	до 01.03.2022	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Куменского района  
по пожарному надзору Симонов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

« 30 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 30 » апреля 2021 г.

Заведующий Костылева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)